

Информация об устранении нарушений, выявленных органами надзора в ходе проверки МБОУ «ООШ № 3»

1. Нарушения, выявленные управлением Роспотребнадзора по Тверской области

№	Выявленные нарушения	Информация об устранении выявленных нарушений
1	Для обучающихся начального общего образования школьные парты не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.	Выполнено: Учащиеся начального общего образования полностью обеспечены школьными партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.
2	Над плитой в кабинете домоводства не предусмотрена установка механической вытяжной вентиляции.	Выполнено: В кабинете домоводства над плитой установлена механическая вытяжная вентиляция.

2. Нарушения, выявленные в ходе проверки, проведенной отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Тверь управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Тверской области (пожнадзора)

№	Выявленные нарушения	Информация об устранении выявленных нарушений
	Отсутствуют	

Директор МБОУ «ООШ № 3»



Е. В. Лялина