

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)
г. Тверь ул. Дарвина, д. 12 тел. (4822) 32-19-21

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тверь

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тверь б-р Цанова д: 2, тел. (4822) 666-801

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 75 / 1 / 27

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 39 (МОУ СОШ № 39)

Директору МОУ СОШ № 39 Савенковой Тамаре Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Тверской области по пожарному надзору Д.А. Евсеева № 75 от «06» апреля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «18» апреля 2017 г. по 13 ч. 00 мин. «10» мая 2017 г. проведена проверка

государственным инспектором г. Твери по пожарному надзору, старшим инспектором ОНД и ПР по г. Тверь ст. лейтенантом внутренней службы Кудряшовой Светланой Юрьевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

здания, помещений и территории МОУ СОШ № 39 по адресу: г. Тверь ул. Фадеева, д. 42

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ СОШ № 39 Савенковой Т.Н., зам. директора по АХЧ Айгениной Е.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц	Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.12 п. 24	01.04.2018	исполнено <i>БС</i>
2	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не соответствует требованиям пожарной безопасности (2-го типа)	ФЗ № 123 от 22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 84; СП 3.13130:2009	01.04.2018	исполнено <i>БС</i>
3	Система пожарной сигнализации не соответствует требованиям пожарной безопасности (отсутствуют ручные пожарные извещатели)	ФЗ № 123 от 22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83 п. 9; СП 5.13130.2009 раздел 13.13	01.04.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору,
старший инспектор ОНД и ПР по г. Тверь Кудряшова С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

" 11 " мая 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:



" 11 " мая 20 17 г.

Директор МОУ СОШ № 39 Савенкова Т.Н.
(должность, фамилия, инициалы)