

Акт
ввода в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации
и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
на объекте: МОУ СОШ №39
по адресу: 170028, г. Тверь, ул. Фадеева, д. 42.

город Тверь

«21» августа 2020 г.

Комиссия из представителей сторон:
МОУ СОШ №39, Тверское городское отделение ТРО ВДПО,

в составе:

председатели комиссии:

- Директор МОУ СОШ №39 - Савенкова Т.Н.,

члены комиссии:

-
-
- председатель совета Тверского городского отделения ТРО ВДПО - Халюков А.Н.,
 - инженер ЦТМ ТГО ТРО ВДПО - Кузьмин С.В.,
 - электромонтёр ОПС ТГО ТРО ВДПО - Матвеев С.Ю.
 - электромонтёр ОПС ТГО ТРО ВДПО - Михайлов В.Н.

В соответствии с Контрактом № 39-2020 от 17 июня 2020 года на монтаж АПС и СОУЭ, рабочей документации № 17-18-ПС, провела проверку монтажа, пуско-наладки АПС и СОУЭ по адресу:

- 170028, г. Тверь, ул. Фадеева, д. 42.

Рассмотрев рабочую документацию, представленную ООО «ПожГарантСервис» и результаты эксплуатационных испытаний, проведённых методом имитации срабатывания АПС по шлейфам пожарной сигнализации, комиссия установила:

1. Монтаж, пуско-наладка АПС и СОУЭ произведён в соответствии с рабочей документацией, заключённым договором, в указанные сроки, с соблюдением Правил техники безопасности и в соответствии с требованиями СНиП 31-06-2009, ГОСТ 53325-2012, 56935-2016, 57974-2017 и Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2. Контроль за качеством выполненных работ производился по месту монтажа комиссией. Система оповещения проверялась путём её реального срабатывания с учётом нормативного выполнения шума акустических систем.

3. Оборудование соответствует требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Выводы:

1. Система АПС и СОУЭ, смонтированная на объекте защиты: МОУ СОШ №39, по адресу: 170028, г. Тверь, ул. Фадеева, д. 42.
ввести в эксплуатацию с 21 08 2020 года.

2. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт выполнять по техническим регламентам, в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации заводов-изготовителей оборудования: ООО «КБ Пожарной Автоматики», ООО «РОКСТОН», _____ в ходе планового технического обслуживания, по заключённому Договору (Контракту) на техническое обслуживание.

Председатель комиссии:

Директор
МОУ СОШ №39



- Савенкова Т.Н.

(личная подпись)

Члены комиссии:

(личная подпись)

(личная подпись)

Председатель совета
Тверского городского отделения ТРО ВДПО

- Халюков А.Н.,

(личная подпись)

Инженер центра технического мониторинга

- Кузьмин С.В.,

(личная подпись)

Электромонтёр ОПС

- Матвеев С.Ю.,

(личная подпись)

Электромонтёр ОПС

- Михайлов В.Н.

(личная подпись)

