

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении места и времени рассмотрения дела об административном правонарушении
(телефон доверия 39-99-99)

«29» ноября 2022 г.

г. Тверь

(место рассмотрения город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области лейтенант внутренней службы Емельянов Артем Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, возбудившего дело)

рассмотрев постановление заместителя прокурора Пролетарского района города Твери советника юстиции Машуто Д.А., о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) от «22» ноября 2022 г. и материалы в отношении должностного лица - директора муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» (далее – МОУ «СОШ № 20») Беловой Наталии Павловны, зарегистрированную по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 81, корп. 1, кв. 63,

(фамилия, имя, отчество лица, адрес или полное наименование юридического лица с юридическим адресом, в отношении которых составлен протокол)

УСТАНОВИЛ:

24.10.2021 в помещениях, эксплуатируемых МОУ «СОШ № 20», расположенных по адресам: г. Тверь, пр-т Ленина, д. 16 и ул. Ржевская, д. 12, должностное лицо – директор МОУ (СОШ № 20) Белова Наталия Павловна,

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, существо нарушения или невыполнения)

НАРУШИЛО:

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 69-ФЗ); Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123-ФЗ); Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ); СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 486.1311500.2020);

а именно:

170024, Тверская область, город Тверь, пр-т Ленина, д.16:

- на объекте защиты отсутствует (не предоставлена) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Основание: п. 54 ППР в РФ;

- на объекте защиты в подвальном помещении, общем коридоре 1-го этажа и в помещении библиотеки допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Основание: п. 35 «в» ППР в РФ;

- на объекте защиты помещения (на 2-м этаже женская и мужская раздевалка спортивного зала) не оборудовано системой пожарной сигнализации (отсутствуют пожарные извещатели). Основание: ст. 20 ФЗ № 69-ФЗ; ч. 3 ст. 4, ст. 6, ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ; табл. 1, табл. 3 СП 486.1311500.2020;

- не проведена (не предоставлена исполнительная документация) проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций сцены актового зала. Основание: п. 95 ППР в РФ;

170023, Тверская область, город Тверь, ул. Ржевская, д. 12:

- на объекте защиты отсутствует (не предоставлена) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Основание: п. 54 ППР в РФ;

- не проведена (не предоставлена исполнительная документация) проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций сцены актового зала. Основание: п. 95 ППР в РФ;

- на объекте защиты на 1-м этаже в помещении библиотеки и раздевалке допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Основание: п. 35 «в» ППР в РФ;

- на объекте защиты на 1-ом этаже помещения кухни, раздевалки для сотрудников и холодной камеры, на 2-ом этаже в процедурном кабинете медицинского блока, на 4-ом этаже в помещениях женской и мужской раздевалок спортивного зала, помещения тренерской и инверторной для спортивного инвентаря не оборудованы системой пожарной сигнализации (отсутствуют пожарные извещатели). Основание: ст. 20 ФЗ № 69-ФЗ; ч. 3 ст. 4, ст. 6, ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ; табл. 1, табл. 3 СП 486.1311500.2020.

(указывается существо нарушения или невыполнения)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, п. 1 ч. 1 ст. 29.4, ст. 29.5 КоАП РФ

указывается номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится определение)

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело в отношении должностного лица – директора МОУ «СОШ № 20» Беловой Наталии Павловны, зарегистрированной по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 81, корп. 1, кв. 63,

(для физических лиц – ФИО и адрес, для юридических лиц – полное наименование и юридический адрес)


назначить к рассмотрению на «30» ноября 2022 г. в «11» час. «00» мин.
по адресу: г. Тверь, б-р Цанова, д. 2, каб. № 4 ОНД и ПР по г. Твери

2. О принятом решении уведомить Белову Наталию Павловну

(ФИО заинтересованных лиц или наименование юридического лица)

При себе иметь документ, подтверждающий личность.

В случае неявки дело о нарушении требований в области пожарной безопасности будет рассмотрено в Ваше отсутствие.



(подпись лица, вынесшего определение)

А.А. Емельянов
(расшифровка подписи)

Копию определения получил _____

(дата, подпись)



Н.П. Белова
(ФИО)