



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 02/79-п г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17 « 21 » февраля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
Герасимовым Егором Алексеевичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении МОУ «Средняя общеобразовательная школа №35 с углубленным изучением немецкого языка» (МОУ СОШ № 35), г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 6.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

были выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

1. В кабинете № 16, на лестничной площадке, в туалете для мальчиков на 3 этаже имеются дефекты покрытия стен, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
2. В части кабинетов (№№ 30, 41, 43) интерактивные доски установлены не по центру фронтальной стены, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.
3. В части кабинетов (№№ 12, 17, 26, 31, 40, 42) отсутствуют ограждения отопительных приборов, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.
4. В кабинете № 14 лампы искусственного освещения имеют разный спектр излучения, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.
5. В части кабинетов (№№ 12, 40, 42, 43) лампы искусственного освещения неисправны, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.
6. Часть уборочного инвентаря (швабры) не имеют маркировки в зависимости от назначения помещений, что является нарушением п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 26 июня 2023 г.:

1. Устранить дефекты покрытия стен в кабинете № 16, на лестничной площадке, в туалете для мальчиков на 3 этаже
 2. Переместить интерактивные доски на центр фронтальной стены (в кабинетах №№ 30, 41, 43).
 3. Оборудовать ограждения отопительных приборов в кабинетах №№ 12, 17, 26, 31, 40, 42
 4. Использовать лампы искусственного освещения с одинаковым спектром излучения в кабинете № 14.
 5. В части кабинетов (№№ 12, 40, 42, 43) заменить неисправные лампы искусственного освещения.
 6. Уборочный инвентарь (швабры) промаркировать в зависимости от назначения помещений.
- (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №35 с углубленным изучением немецкого языка» (МОУ СОШ № 35), г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 6.


(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17, тел./факс 342211/356185 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт ОСН
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Герасимов Е.А.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: вручено лично