



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской
области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 02/220-п г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17 « 26 » марта 2024
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Аракчеевой Дарьей
Витальевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 45 с углубленным
изучением отдельных предметов естественнонаучной направленности», ИНН 6903031829, 170030,
Тверская область, город Тверь, ул. Левитана, д.30

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. В учебных кабинетах № 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41 у установленных ламп используется разный спектр светового излучения, что является нарушением п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20;

2. В учебных кабинетах № 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 38, в рекреации на 2 этаже используются источники искусственного освещения в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20;

3. В учебном кабинете № 16 над учебной доской отсутствуют дополнительные источники искусственного освещения, направленные непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20;

4. В учебных кабинетах № 23, 24 на окнах отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20;

5. В учебном кабинете информатики на рабочих местах отсутствуют источники местного освещения, что является нарушением п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20;

6. В учебных кабинетах № 23, 24, 44 на ученической мебели (парты, стулья) частично отсутствует цветовая маркировка в соответствии с ростовой группой, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;

7. В туалетных кабинках на 2, 3 этажах отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;

8. В туалетах на 2, 3 этажах отмечаются дефекты и повреждения отделки стен и потолка, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

9. В учебном кабинете № 19 (нач. кл.) отмечаются дефекты и повреждения отделки стен, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. ✓

10. В учебном кабинете химии № 27 отсутствует вытяжной шкаф, что является нарушением

п.3.4.8 СП 2.4.3648-20;

11. В учебных кабинетах № 27,30,40,44 отмечаются дефекты и повреждения отделки потолка, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20;

12. В учебных кабинетах № 39,41 полы имеют дефекты и повреждения (линолеум стерся, рваный, имеет неровности), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

13. В учебном кабинете №39 отмечаются дефекты и повреждения потолка и стен, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

14. В рекреации на 2 этаже отмечается дефект отделки стены (у окна отломан подоконник), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20;

15. Лестничный пролет на 3 этаже имеет дефекты и повреждения, следы протеканий на потолке, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20;

16. В рекреации на 3 этаже потолок имеет повреждения (провис), что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю

в срок до 01.09.2024:

1. Обеспечить одинаковый спектр светового излучения у установленных ламп в учебных кабинетах № 19,20,22,23,24,25,27,29,30,32,35,36,37,38,39,41;

2. Обеспечить источники искусственного освещения в исправном состоянии в учебных кабинетах № 16, 17, 19, 22,23,24,25,38, в рекреации на 2 этаже;

3. Обеспечить наличие дополнительных источников искусственного освещения в учебном кабинете № 16 над учебной доской;

4. Обеспечить наличие на окнах регулируемых солнцезащитных устройств в учебных кабинетах № 23,24;

5. Обеспечить наличие источников местного освещения в учебном кабинете информатики на рабочих местах;

6. Обеспечить наличие цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой на ученической мебели (парты, стулья) в учебных кабинетах № 23,24,44;

7. Обеспечить наличие в туалетных кабинах на 2,3 этажах держателей для туалетной бумаги;

8. Устранить дефекты и повреждения отделки стен и потолка в туалетах на 2,3 этажах;

9. Устранить дефекты и повреждения отделки стен в учебном кабинете № 19;

10. Обеспечить наличие вытяжного шкафа в учебном кабинете химии № 27;

11. Устранить дефекты и повреждения отделки потолка в учебных кабинетах № 27,30,40,44;

12. Устранить дефекты и повреждения пола (линолеум стерся, рваный, имеет неровности) в учебных кабинетах № 39,41;

13. Устранить дефекты и повреждения потолка и стен в учебном кабинете №39;

14. Устранить дефект отделки стены (у окна отломан подоконник) в рекреации на 2 этаже;

15. Устранить дефекты и повреждения, следы протеканий на потолке на лестничный пролет на 3 этаже имеет, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20;

16. Устранить повреждения (провис) потолка в рекреации на 3 этаже.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МБОУ СШ № 45

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тверской области, по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, д 17 тел./факс 342211/356185 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования..

Заместитель начальника
ОСН

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

Аракчеева Д.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 26 » 03 2024 г.

(подпись)



(инициалы и фамилия)