

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 45
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ»**

ул. Левитана, д. 30
г. Тверь 170043
тел./факс (4822) 51-60-00 (канцелярия)
тел. (4822) 51-67-22 (бухгалтерия)
sosh45@school.tver.ru

Руководителю Управления
Роспотребнадзора по
Тверской области
Выскубову Арнольду
Феликсовичу

«_____» _____ 202__ г. № _____

на № 02/220-п « 26 » марта 2024 г.

Уважаемый Арнольд Феликсович!

Настоящим сообщаю, по указанным в предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований №02/220-п от 26 марта 2024 г. нарушениям приняты меры по их устранению, а именно:

- 1) В учебных кабинетах установлены лампы одного спектра светового излучения (Приложение 1, позиции 1-7).
- 2) В учебных кабинетах и в рекреации на 2 этаже заменены источники искусственного освещения, находившиеся в неисправном состоянии (Приложение 1, позиции 1-7).
- 3) В учебном кабинете №16 установлены дополнительные источники искусственного освещения над учебной доской (Приложение 1, позиция 10).
- 4) В учебных кабинетах №23,24 на окнах установлены жалюзи (Приложение 2).
- 5) В кабинет информатики приобретены источники местного освещения на рабочих местах (Приложение 1, позиции 8,9).
- 6) Обеспечено наличие цветовой маркировки на ученической мебели в соответствии с ростовой группой в кабинетах №23, 24, 25 (Приложение 3).
- 7) Обеспечено наличие в туалетных кабинках держателей для туалетной бумаги (Приложение 4).
- 8) Устранены дефекты и повреждения отделки стен и потолка в туалетах (Приложение 5).
- 9) Устранены дефекты и повреждения отделки стен в учебном кабинете №19 (Приложение 6).

10) Получены коммерческие предложения на поставку вытяжного шкафа в кабинет химии, произведен расчет начальной (максимальной) цены (Приложение 7), направлено ходатайство в управление образования администрации города Твери о выделении денежных средств (Приложение 8).

11) Устранены дефекты и повреждения отделки потолка в учебных кабинетах №27, 30, 40, 44 (Приложение 9).

12) Частично устранены дефекты повреждения пола в кабинетах №39, 41 (Приложение 10). Составлена сметы на ремонт пола в кабинете №41 (Приложение 11), на ремонт кабинета №39 (Приложение 12), направлено ходатайство в управление образования администрации города Твери о выделении денежных средств (Приложение 8).

13) Устранены дефекты и повреждения отделки стен и потолка в учебном кабинете №39 (Приложение 13).

14) Устранен дефект отделки стены (подоконник) в рекреации на 2 этаже (Приложение 14).

15) Устранены повреждения и следы протеканий на потолке лестничного пролета на 3 этаже (Приложение 15).

16) Устранен провис потолка на 3 этаже (Приложение 16).

Директор МБОУ СШ № 45



Н.Н. Раклистова