

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 69240041000110133746

Дата «10» апреля 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«16» апреля 2024г., 17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №44 г. Твери», ИНН 6903023987, ОГРН 1026900561522.  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):  
170043, Тверская область, город Тверь, Октябрьский пр-кт, д.57.  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «11» апреля 2024 г.  
по «16» апреля 2024г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

с «11» апреля 2024 г.

по «16» апреля 2024г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования \_\_\_\_\_

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

1) Пригодина Светлана Сергеевна – специалист-эксперт отдела санитарного надзора.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:

1. Тимохина Татьяна Владимировна – заведующая отделом санитарно-гигиенических экспертиз, врач по гигиене труда
2. Горячева Наталья Николаевна - заведующая отделением гигиены питания, врач по гигиене питания;
3. Спивак Ольга Николаевна - врач по гигиене детей и подростков,
4. Белова Галина Владимировна - помощник врача по гигиене питания,
5. Зернова Елена Петровна- помощник врача по общей гигиене,
6. Катунькина Елена Владимировна – врач по гигиене питания;
7. Жукова Ирина Вячеславовна – врач по общей гигиене,
8. Сидорова Анастасия Сергеевна –врач-бактериолог биолог,
9. Ковина Мария Алексеевна – биолог;
10. Абдуллаева Разият Бейбулатовна - биолог,
11. Васильева Дарья Викторовна - химик – эксперт,
12. Десятарева Екатерина Владимировна - химик – эксперт,
13. Максимова Екатерина Евгеньевна - химик – эксперт,
14. Лямцева Олеся Игоревна – химик – эксперт,
15. Суменкова Галина Борисовна – врач-лаборант,
16. Елкина Лариса Юрьевна-врач-лаборант.
17. Ляпунова Диана Игоревна - химик-эксперт,
18. Алферов Вячеслав Валерьевич - химик-эксперт,
19. Биберина Евгения Сергеевна – химик-эксперт,
20. Алексеева Дарья Владимировна-химик-эксперт,
21. Щербакова Елена Евгеньевна- химик-эксперт,
22. Копытенко Елена Борисовна – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям.
23. Кутилин Павел Сергеевич – эксперт-физик,
24. Иванов Александр Николаевич – химик-эксперт,
25. Рассказова Елена Николаевна - фельдшер-лаборант.

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Бессрочный аттестат аккредитации № RA.RU.710006 от 30.04.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.04.2015)

Бессрочный аттестат аккредитации № RA.RU.510131 от 28.10.2016 выданный Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.08.2016)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:  
Директор МОУ «Гимназия № 44 г. Тверь» Дровоссекова Людмила Ивановна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр в следующие сроки:

с «11» апреля 2024 г.  
по «11» апреля 2024г.

2) Отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с «11» апреля 2024 г.  
по «11» апреля 2024г

3) Испытание в следующие сроки:

с «11» апреля 2024 г.  
по «16» апреля 2024г

4) Инструментальное обследование в следующие сроки:

с «11» апреля 2024 г.  
по «11» апреля 2024г

5) Экспертиза в следующие сроки:

с «11» апреля 2024 г.  
по «16» апреля 2024г.

6) Истребование документов в следующие сроки:

с «11» апреля 2024 г.  
по «16» апреля 2024 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Учредительные документы организации; 2. Приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя юридического лица, должностная инструкция; 3. Списочный состав работников учреждения; 4. Личные медицинские книжки сотрудников; 5. Копия санитарно-

эпидемиологического заключения; 6. Контракт (договор) на оказание медицинских услуг; 7. Контракт (договор) на сбор и вывоз бытовых отходов; 8. Договор/контракт, акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции в 2023-2024 гг.; 9. Контракт (договор) на утилизацию люминесцентных ламп, акты выполненных работ; 10. Программа производственного контроля: результаты лабораторных исследований по программе; 11. Документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 44 г. Твери» размещено по адресу: г.Тверь, пр. Октябрьский, д.57.

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №44 г. Твери» утвержден Приказом начальника Управления образования администрации города Твери №166 от 14.09.2021г.

Сокращенное название: МОУ «Гимназия №44 г.Твери»

Учредителем является город Тверь. Учреждение осуществляет оказание образовательных услуг.

Юридический адрес: г.Тверь, пр. Октябрьский, д.57.

Фактический адрес: г.Тверь, пр. Октябрьский, д.57.

Здание школы построено в 1973 году. Вместимость здания по проекту составляет 780. Образовательный процесс в гимназии организован в одну смену. Средняя наполняемость в классах составляет 29 человек.

У МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» присутствуют санитарно-эпидемиологические заключения № 69.01.01.000.М.000017.02.21 от 08.02.2021; № 69.01.01.000.М.000012.01.24 от 23.01.2024, № 69.01.01.000.М.000214.02.07 от 14.02.2007, №69.01.01.000.М.000516.09.12 от 17.09.2012 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Целью деятельности гимназии является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного содержания общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования, их адаптация к жизни в обществе.

Капитальный ремонт здания гимназии проводился в 2011г. (ремонт и замена оборудования в столовой), в 2012г. (замена системы отопления и оконных блоков) и в 2015-2017г. (частичный ремонт кровли). Также в школе проведена замена оконных и дверных блоков. Ежегодно проводится косметический ремонт.

В школе созданы условия для пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья (к входу в здание школы оборудован пандус с перилами и нескользящее покрытие на крыльце).

Территория участка гимназии ограждена забором, озеленена. Наружное искусственное освещение и камеры наружного наблюдения установлены по периметру здания. Для организации подвижных игр, а также для реализации образовательных программ, предусматривающих проведение мероприятий на свежем воздухе, рядом с гимназией имеется стадион. На стадионе имеются: большое футбольное поле, игровая площадка, с установленным на ней игровым оборудованием, корт с искусственным покрытием, беговые дорожки. На территории школы имеются брусья, асфальтированная спортивная площадка и мини футбольное поле.

На территории гимназии для сбора отходов на расстоянии не менее 25 метров от здания и входа на пищеблок на площадке с твердым покрытием установлено 2 контейнера с крышками и 1 евроконтейнер на колесах для сбора отходов пищеблока. Представлены контракты №21329 от 30.12.2022 и №24631 от 29.12.2023 на сбор и вывоз мусора с ООО «Тверьспецавтохозяйство».

Здание гимназии подключено к городским сетям холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления и энергоснабжения. На пищеблоке дополнительно установлен электрический водонагреватель с разводкой по сети к моечным ваннам и раковинам через смесители.

В наборе помещений гимназии имеется: раздевалка, 51 учебный кабинет, расположенных на 4-х этажах школы, спортивный зал, библиотека, 1 мастерская для мальчиков (слесарно-столярная) и 1 для девочек (швейное дело с кулинарией), столовая с обеденным залом на 200 посадочных мест, медицинский кабинет, процедурный, административные кабинеты. Туалеты для мальчиков и девочек

расположены на каждом этаже здания по 2 на каждом этаже, туалет для персонала оборудован на первом этаже здания. Имеющееся помещение гардероба оборудованы вешалками для хранения верхней одежды. В туалетах для мальчиков и девочек на 4 этаже отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что не соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Обучение организовано по кабинетной системе. В школе оборудовано 51 учебный кабинет, из них: 1 компьютерный класс, кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии, кабинеты русского языка, кабинеты иностранного, кабинеты истории и географии, кабинеты обслуживающего труда для девочек и мастерская для мальчиков. Начальная школа выделена в отдельный блок.

Вентиляция в учебных помещениях – естественная. В туалетах предусмотрены отдельные системы вытяжной вентиляции.

Режим проветривания учебных помещений - через форточки и фрамуги. Температурный режим соблюдается, в классах имеются настенные термометры для измерения температуры воздуха, температура воздуха в классах составляет 21-23 градуса. В кабинете химии отсутствует градусник, что не соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Освещение в учебных классах, кабинетах и коридорах предусмотрено естественное и искусственное. Естественное освещение через оконные проемы, боковое, левостороннее. В здании гимназии все оконные блоки заменены на пластиковые. В кабинете № 46 зафиксированы неисправные лампы искусственного освещения, что не соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Световые проемы в кабинетах оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (жалюзи светлых тонов). Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами с защитной арматурой. Замена перегоревших ламп проводится своевременно.

Установленные классные доски во всех классах, не обладающие собственным свечением оборудованы местным освещением. Отопительные приборы, батареи, в кабинетах оборудованы ограждениями.

Отделка потолка стен и пола во всех учебных кабинетах, коридорах, туалетных обеспечивает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены всех помещений окрашены краской, на полу во всех учебных классах линолеум. В кабинете №18 стены оклеены обоями: в кабинете №37 и коридоре на 4 этаже зафиксированы дефекты потолка, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Для осуществления образовательной деятельности гимназия имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

Режим работы учреждения с 8-30 до 19-30, согласно графика занятий, шесть дней в неделю.

Для достижения своих целей и выполнения задач гимназия осуществляет бесплатное обучение детей в рамках государственных общеобразовательных программ.

Обучение проводится по государственным образовательным стандартам, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. По учебному плану, максимально - допустимая недельная нагрузка соответствует санитарным требованиям. Продолжительность перемен составляет от 5 до 20 минут.

В гимназии имеются специализированные кабинеты – физики, химии, биологии, информатики. Кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, имеют лабораторские, оборудованные шкафами для хранения реактивов и приборов. Лаборатория химии оснащена вытяжным шкафом, в исправном состоянии. Лаборантские оборудованы раковинами для мытья рук, созданы условия для хранения личной одежды персонала.

Ученической мебелью столами и стульями обеспечены все учебные кабинеты. Расстановка мебели 3-х рядная. Ученическая мебель, установленная во всех кабинетах, регулируется по высоте, парты установлены в соответствии с ростом детей.

Спортивный зал, площадью 295,9 кв. расположен на первом этаже здания. Спортивным оборудованием и инвентарем школа обеспечена, хранение мелкого инвентаря организовано в помещении снарядной. Для спортивного зала имеются раздевалки для мальчиков и девочек, расположенные при спортивном зале. В раздевалках имеются вешалки, крючки и лавки для хранения одежды, туалеты и душевые предусмотренные проектом находятся в рабочем состоянии.

В наборе помещений гимназии имеются: 1 мастерская слесарно-столярная, 1 кабинет домоводства для девочек. В мастерской для трудового обучения мальчиков установлено 14 верстаков. Занятия не проводятся.

Начальная школа располагается отдельно, на первом этаже здания. Учащиеся начальных классов располагаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях.

В учебных классах установлены ученические столы и стулья, классные доски. Расстановка мебели трехрядная, размеры проходов и расстояния между предметами мебели и наружными стенами выдержаны. Мебель промаркирована в соответствии с ростом учащихся. Расстояние от первой парты до учебной доски составляет 250 - 270см.

Ученические доски во всех классах начальной школы оборудованы дополнительным освещением.

Все учебные кабинеты имеют левостороннее естественное освещение. Источниками искусственного освещения являются люминесцентные лампы с защитной арматурой.

Обучение начальных классов проводится по пятидневной неделе. Предельно допустимая нагрузка для начальных классов составляет 21-23 часа в неделю. Число уроков в начальной школе не превышает 5-ти. Продолжительность уроков составляет 45 минут.

Питание для учащихся организовано на базе помещений столовой школы ООО «Тверской комбинат общественного питания». Пищеблок расположен на первом этаже здания. При входе оборудовано 4 раковины для мытья рук учащихся с подводкой холодной и горячей воды, мыло и держатели для бумажных полотенец имеются, дополнительно установлены электросушилки.

Питьевой режим в школе организован в столовой и в классах начальной школы. Приобретены и установлены кулеры, запас одноразовой посуды и контейнеры для хранения чистых и использованных стаканов.

Всем необходимым для работы на сырье оборудованием пищеблок обеспечен. Установленное на пищеблоке оборудование исправно, его расстановка позволяет соблюдать поточность технологических процессов.

Для медицинского обслуживания учащихся имеется кабинет врача и процедурный кабинет, оснащенные в соответствии с санитарными требованиями. Медицинское обслуживание предоставляется по договору о сотрудничестве №32-оу от 11.01.2021 г. с ГБУЗ «ГКБ №6».

Отделка помещений и установленного в медицинском блоке оборудования позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию.

Представлен контракт на проведение профилактической дезинфекции и дератизации № 2059 от 01.04.2023 и №2300 от 01.03.2024 с ООО «ВЭЛГА» и акты выполненных работ.

#### **В ходе профилактического визита проведен отбор и исследование:**

- вода водопроводная ХВС (распределительная водопроводная сеть, кран водопроводный для мытья рук перед обеденным залом), протоколы испытаний и экспертные заключения № 21733В от 15.04.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» соответствует требованиям гл. III табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- воздух замкнутых помещений (протокол испытаний и экспертное заключение № 21730-21732 от 15.04.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области») в учебных кабинетах начальных классов № 12 и № 17 соответствует гл. I табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- освещенность от искусственного освещения, параметры микроклимата, протокол испытаний и экспертное заключение № 21755-21764 от 11.04.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»;

- параметры микроклимата находились в пределах допустимых величин, что соответствует требованиям главы V табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20;
- освещенность от искусственного освещения (при системе общего освещения) соответствует требованиям главы V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.8. СП 2.4.3648-20.

В ходе профилактического визита были выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. В кабинете химии отсутствует градусник, что не соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.
2. В туалетах для мальчиков и девочек на 4 этаже отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что не соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
3. В кабинете №18 стены оклеены обоями; в кабинете №37 и коридоре на 4 этаже зафиксированы дефекты потолка, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
4. В кабинете № 46 зафиксированы неисправные лампы искусственного освещения, что не соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 11.04.2024; предписание № 02/308-п от 16.04.2024, протоколы испытаний и экспертные заключения.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт ОСН  
Пригодина С.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

16.04.24

(дата, время)

(подпись)

и.о. директора

(должность)

Тонубева О.В.

(ФИО)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 02/308-п

г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17 « 16 » апреля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом Пригодиной Светланой Сергеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №44 г. Твери», ИНН 6903023987,  
ОГРН 1026900561522, 170043, Тверская область, город Тверь, Октябрьский пр-кт, д.57

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи:

1. В кабинете химии отсутствует градусник, что не соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.
2. В туалетах для мальчиков и девочек на 4 этаже отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что не соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
3. В кабинете №18 стены оклеены обоями; в кабинете №37 и коридоре на 4 этаже зафиксированы дефекты потолка, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
4. В кабинете № 46 зафиксированы неисправные лампы искусственного освещения, что не соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю

в срок до 01.09.2024:

1. Обеспечить кабинет химии градусником;
2. Оборудовать в туалетах для мальчиков и девочек на 4 этаже держатели для туалетной бумаги;
3. Устранить дефекты потолка в кабинете №37 и коридоре на 4 этаже; устранить обои в кабинете №18;
4. Привести источники искусственного освещения в исправное состояние в кабинете № 46.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МОУ «Гимназия №44 г. Твери»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тверской области, по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, д 17 тел./факс 342211/356185 заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт ОСН

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

Пригодина С.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 16 » 04 2021 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)