

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь, улица Дарвина, тел. 42-92-01, E-mail:Kancelariva69@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тверь, б-р Цанова, д. 2, тел. 66-68-04, E-mail:ond-tver@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 35 / 1 / 28**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Юридическому лицу Муниципальному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 44  
г. Твери» (далее – МОУ «Гимназия № 44 г. Твери»):

И.о. директора МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» Дровосековой Л.И.:

Ответственному за пожарную безопасность МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» Занфинову Д.Н.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору Машкова И.Н. от 03.02.2021 № 35, ст. 6 Федерального Закона от 21.12.1994. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 30 мин. «02» марта 2021 года по 11 ч. 00 мин. «11» марта 2021 года проведена плановая проверка:

Заместителем главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору, врио заместителя начальника ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области майором внутренней службы Храбровым Андреем Станиславовичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного


Здания и помещений МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» расположенного по адресу: 170043, г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 57

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.о. директора МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» Дровосекова Л.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы. <u>Мероприятия по устранению:</u>	Основание: п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ).	31.01.2022 включительно	

	На объекте защиты обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.			
2.	<u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты пожарные шкафы (многофункциональные интегрированные пожарные шкафы) изготовлены из горючих материалов. <u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты пожарные шкафы (многофункциональные интегрированные пожарные шкафы) выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов.	Основание: ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 69-ФЗ); ч. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ).	31.01.2022 включите льно	<i>Ван-ИФ ИФ</i>
3.	<u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты настенные звуковые и речевые оповещатели располагаются на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя. <u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты настенные звуковые и речевые оповещатели установить в соответствии с требованиями нормативных документов.	Основание: ст. 20 ФЗ № 69-ФЗ; ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009).	31.01.2022 включите льно	<i>Ван-ИФ ИФ</i>
4.	<u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты в помещении (на 1-м этаже общая раздевалка) запор на двери эвакуационного выхода, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа. <u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты в помещении (на 1-м этаже общая раздевалка) дверь эвакуационного выхода, обеспечить затвором для свободного открывания изнутри без ключа.	Основание: п. 26 ППР в РФ.	31.01.2022 включите льно	<i>Ван-ИФ ИФ</i>
5.	<u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты помещение (на 3-м этаже кабинет социального педагога) не оборудовано системой пожарной сигнализации. <u>Мероприятия по устранению:</u> На объекте защиты помещение (на 3-м этаже кабинет социального педагога) оборудовать системой пожарной сигнализации.	Основание: ст. 20 ФЗ № 69-ФЗ; ч. 3 ст. 4, ст. 6, ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ, табл. 1, табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	31.01.2022 включите льно	<i>Ван-ИФ ИФ</i>
6.	<u>Вид нарушения:</u> На объекте защиты эвакуационные выходы из помещений спортивного зала не оборудованы световыми табло «Выход». <u>Мероприятия по устранению:</u>	Основание: ст. 20 ФЗ № 69-ФЗ; ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 5.3, табл. 1, табл. 2 СП 3.13130.2009.	31.01.2022 включите льно	<i>Ван-ИФ ИФ</i>

	На объекте защиты эвакуационные выходы из помещений спортивного зала оборудовать световыми табло «Выход».			
7.	<p>Вид нарушения: На объекте защиты на 1-м этаже двери эвакуационных выходов на лестничную клетку не оборудованы приспособлением для самозакрывания.</p> <p>Мероприятия по устранению: На объекте защиты на 1-м этаже двери эвакуационных выходов на лестничную клетку оборудовать приспособлением для самозакрывания.</p>	<p>Основание: ст. 20 ФЗ № 69-ФЗ; ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ, п. 24 ППР в РФ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	31.01.2022 включите льно	<i>ВПП-НО</i> <i>ВПП</i>
8.	<p>Вид нарушения: На объекте защиты помещениям складского назначения (сарай и гараж) не присвоена категория по взрывопожарной и пожарной опасности с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.</p> <p>Мероприятия по устранению: На объекте защиты помещениям складского назначения (сарай и гараж) присвоить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.</p>	<p>Основание: ст. 20 ФЗ №69-ФЗ; ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».</p>	31.01.2022 включите льно	<i>ВПП-НО</i> <i>ВПП</i>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

г. Твери по пожарному надзору,

врио заместителя начальника ОНД и ПР по г. Твери

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



А.С. Храбров

М.Л.П.

«11» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» Дровосекова Л.И.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«11» марта 2021 г.