ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133
об административном нарушении в области пожарной безопасности

" 17 " 07 2015 г. г. Тверь.
(место рассмотрения город, село, района)

Я, Государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору, главный специалист ОНД по г. Твери старший лейтенант вн. службы Зябиров Михаил Мянсурович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев протоколы об административных правонарушениях (~~постановление прокурора о возбуждении административного дела~~)
(ненужное зачеркнуть)

номер 132,133 от " 17 " 07 2015г. **и материалы на должностное лицо Иваненко Веру Васильевну**
(фамилия, имя, отчество)

проживающего (ую) г.Тверь, п. Литвинки, д. 25, кв.65
(адрес)

Работающего (ую), учащегося (уюся) МБОУ СШ № 47
(подробное наименование предприятия, объекта или учебного заведения)

в качестве директор
(занимаемая должность)

установил, что должностное лицо Иваненко В.В.
(фамилия, имя ,отчество)

документ, удостоверяющий личность: паспорт серии: 2801 № 435855 выдан Заволжским РОВД г.Твери от 30.11.2001 г.

«17» 07 2015 г. в " 11 " час " 00 " мин в помещениях МБОУ СШ № 47, расположенных по адресу: г.Тверь, п. Литвинки, д. 24, 36
(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса в случае возникновения пожара, краткая характеристика объекта (назначение, этажность, тепло-, водо- и электроснабжение т.д.)

нарушил правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 года)
(законодательные и нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

МБОУ СШ № 47 (здание школы):

1. Уровень шума сигналов оповещения СОУЭ на 1-ом, 2-ом, 3-ем этаже школы не соответствует требованиям нормативных документов. (Основание: п. 61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390; СП 3.13130.2009)