

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

170034, г. Тверь, улица Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, kancelariya69@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери

(наименование органа государственного пожарного надзора)

170033, г. Тверь, бульвар Цанова, д. 2 тел. (4822) 66-68-01/ факс (4822)66-68-01, E-mail: ond-tver@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 40 / 1 / 28

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Тверская гимназия №8» в лице законного

представителя Директора МОУ «Тверская гимназия №8» Вороновой Елены Евгеньевны,

должностному лицу – заместителю директора по АХЧ Соиной Надежде Михайловне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору И.Н. Машкова

от " 13 " 02 20 20 года № 40, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. " 25 " 02 20 20 г. по 12 ч 00 мин. " 11 " 03 20 20 г. проведена проверка комиссией в составе:

- Пушкарев Дмитрий Вадимович, государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР по городу Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МОУ «Тверская гимназия №8» Вороновой Еленой Евгеньевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<u>Вид нарушения:</u> Настенные речевые оповещатели располагаются таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. <u>Мероприятия по устранению:</u> Изменить расположение настенных речевых оповещателей таким образом, что бы расстояние от потолка до верхней части оповещателя было менее 150 мм.	ч. 3 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	До 01.08.2020	

2.	<p><u>Вид нарушения:</u> Не обеспечено наличие на двери помещения складского назначения (книгохранилище) обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности.</p> <p><u>Вид нарушения:</u> Произвести расчет и обеспечить наличие на двери помещения складского назначения (книгохранилище) обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности.</p>	<p>п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»</p>	<p>До 01.08.2020</p>	
3.	<p><u>Вид нарушения:</u> В административных и общественных помещениях не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> Административные и общественные помещения обеспечить наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p>	<p>п. 6 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»</p>	<p>До 01.08.2020</p>	
4.	<p><u>Вид нарушения:</u> Не обеспечено наличие огнетушителей в помещении с вычислительной техникой (серверная).</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> Обеспечить наличие огнетушителей в помещении с вычислительной техникой (серверная).</p>	<p>п. 472, 478 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»</p>	<p>До 01.08.2020</p>	
5.	<p><u>Вид нарушения:</u> В поэтажных коридорах отсутствуют двери, предусмотренные проектной документацией и препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> В поэтажных коридорах установить двери, предусмотренные проектной документацией и препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.</p>	<p>п. 23 «д» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»</p>	<p>До 01.08.2020</p>	

<p>6. <u>Вид нарушения:</u> Кабинет завучей не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> Кабинет завучей оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации.</p>	<p>ч. 3 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приложение А, п. А.10, табл. А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</p>	<p>До 01.08.2020</p>	
<p>7. <u>Вид нарушения:</u> Отсек потолка в коридоре 3-го этажа у актового зала, ограниченный строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. не дооборудован точечными дымовыми пожарными извещателями.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> Отсек потолка в коридоре 3-го этажа у актового зала, ограниченный строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. дооборудовать точечными дымовыми пожарными извещателями.</p>	<p>ч. 3 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</p>	<p>До 01.08.2020</p>	
<p>8. <u>Вид нарушения:</u> Архив на 2-ом этаже не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> Архив на 2-ом этаже оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации.</p>	<p>ч. 3 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приложение А, п. А.10, табл. А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</p>	<p>До 01.08.2020</p>	
<p>9. <u>Вид нарушения:</u> Не обеспечено наличие на двери помещения складского назначения (архив на 2-ом этаже) обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> Произвести расчет и обеспечить наличие на двери помещения складского назначения (архив на 2-ом этаже) обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности.</p>	<p>п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»</p>	<p>До 01.08.2020</p>	

<p>10. <u>Вид нарушения:</u> Техническая документация на строительные материалы, примененные для отделки стен на путях эвакуации (4-й этаж у кабинета 403, 3-й этаж у конференц зала, 1-й этаж у кабинета 103 и у раздевалки) не содержит информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.</p> <p><u>Мероприятия по устранению:</u> Обеспечить наличие в технической документации на строительные материалы, примененные для отделки стен на путях эвакуации (4-й этаж у кабинета 403, 3-й этаж у конференц зала, 1-й этаж у кабинета 103 и у раздевалки) информации о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.</p>	<p>ч. 3, ст. 134, табл. 27 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>До 01.08.2020</p>	
--	---	--------------------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по городу Твери Пушкарёв Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 11 ” 03 20 20 г.



Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

Директор МОУ «Тверская гимназия №8»

Воронова Елена Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы)

“ 11 ” 03 20 20 г.

(Handwritten signature)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.