

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Тверской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Твери

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

о проведении \_\_\_\_\_ плановой, выездной \_\_\_\_\_ проверки  
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
от " 18 " мая 2021 г. № 128

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 33 (далее – МБОУ СОШ № 33)  
(объект категории чрезвычайно высокого риска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения 170033, г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 26; 170033; г. Тверь, ул. Терещенко, д. 37.

Юридический адрес: 170033, г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 26.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

- Храброва Андрея Станиславовича - заместителя главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору, врио заместителя начальника ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области;

- Пушкарева Дмитрия Вадимовича - государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору, старшего инспектора ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области;

- Ильину Дарью Павловну - государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору, инспектора ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области;

- Токмакова Дмитрия Юрьевича - государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору, инспектора ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области;

- Денисову Екатерину Геннадьевну - государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору, инспектора ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, №10001495160.

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровой(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: контроля соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на



2021 год, план размещён на сайтах: 69.mchs.gov.ru, epp.genproc.gov.ru, порядковый номер в системе ФГИС ЕРП 692105029213, 692105029214, проверочные листы утверждённые Приказом МЧС России от 17.02.2021 № 88.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:

— Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить



с “ 24 ” 05 20 21 г.

Проверку окончить не позднее

“ 21 ” 06 20 21 г.

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный Закон РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ст. 9, Федеральный Закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 6.1.

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций, промышленных и других объектов, а также пожарно-технической продукции и продукции общего назначения в целях обеспечения пожарной безопасности.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) проведение анализа документов, связанных с вопросами обеспечения пожарной безопасности (24.05-21.06.2021);

2) проведение визуального осмотра объектов надзора с целью оценки соответствия их требованиям пожарной безопасности (24.05-21.06.2021);

3) отбор образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения (при необходимости) (24.05-21.06.2021);

4) проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда (при необходимости) (24.05-21.06.2021);

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

— правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы;

— документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);

— декларация пожарной безопасности;

— предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия;

— материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях;

— техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;



- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта.

Главный государственный инспектор г. Твери по  
пожарному надзору, врио начальника ОНД и ПР по  
г. Твери майор внутренней службы Машков И.Н.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о  
проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Копию распоряжения получил \_\_\_\_\_

Ильина Дарья Павловна, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери  
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области;  
тел. (4822) 66-68-04, электронный адрес: ond-tver@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения  
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Телефон доверия Главного управления МЧС России  
по Тверской области 8(4822) 39-99-99



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Тверской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тверь  
(место составления акта)

27 мая 2021 г.  
(дата составления акта)

12-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 128

По адресу/адресам: г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 26, ул. Терещенко, д. 37  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Тверской области  
по пожарному надзору от 18.05.2021 № 128

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа № 33 (МБОУ СОШ № 33)

(объект категории чрезвычайно высокого риска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 10 часов 00 минут 26 мая по 12 часов 00 минут 27 мая 2021  
года

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
Директор МБОУ СОШ № 33 Мугаттина Светлана Олеговна 18.05.2021 10-00  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Пушкарёв Дмитрий Валдимович, государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору,  
старший инспектор ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае  
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),  
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа  
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Директор МБОУ СОШ № 33 Мугаттина Светлана  
Олеговна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя  
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении  
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований нормативных  
правовых актов в области пожарной безопасности: да  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



А именно:

Общие нарушения:

1. На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Основание: п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ).
2. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не соответствует требованиям. Основание: п. 17 «б», 42, 43, 48, 50, 52, 54, 95, 124 ППР в РФ.
3. В графической части планов эвакуации не указаны места размещения самих планов эвакуации. Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ), п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».
4. Не на всех дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания. Основание: п. 24 ППР в РФ.
5. Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. Основание: п. 35 «в» ППР в РФ.
6. Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения первичных средств пожаротушения. Основание: п. 36 ППР в РФ.
7. Не обеспечено расположение огнетушителей на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Основание: п. 409 ППР в РФ.

г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 26

8. Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Основание: п. 13 ППР в РФ.
9. Техническая документация на строительные материалы, примененные для отделки стен в кабинете 29 на 3-ем этаже не содержит информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к ФЗ № 123-ФЗ, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Основание: ч. 3 ст. 134 ФЗ № 123-ФЗ.
10. Допущено использование подвального этажа для хранения различных предметов. Основание: 16 «б» ППР в РФ.

г. Тверь, Терещенко, д. 37

11. Подсобные помещения групп не оборудованы системой пожарной сигнализации. Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ, табл. 1, табл. 3 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.
12. Не произведена своевременная уборка сухой растительности на прилегающей территории. Основание: п. 65, 67 ППР в РФ.
13. Класс пожарной опасности строительных материалов, примененных для отделки стен входной группы (КМ3) не соответствует требуемому (КМ1). Основание: ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 27, табл. 28 ФЗ № 123-ФЗ.
14. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Основание: п. 54 ППР в РФ.

Нарушения допущены должностным лицом – директором МБОУ СОШ № 33 Мугаттиной Светланой Олеговной, юридическим лицом - МБОУ СОШ № 33.



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ / Д.В. Пушкарёв /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ № 33 Мугаттина Светлана Олеговна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” мая 20 21 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)





МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы по городу Твери  
170033, г. Тверь, б-р. Цанова, д. 2  
тел. (4822) 66-68-04  
E-mail: ond-tver@mail.ru

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа  
№ 33

ул. Ипподромная улица, д. 26, г. Тверь,  
170033

27.05.2021 № 539 /4-7-40

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 117

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения

27.05.2021

г. Тверь  
(город, село, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору, врио заместителя начальника ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области майор внутренней службы Храбров Андрей Станиславович рассмотрев постановление № 173 о наложении административного взыскания за нарушение требований пожарной безопасности от 27.05.2021 и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на юридическое лицо МБОУ СОШ № 33 установил:

27.05.2021 в 12.00 на территории и в помещениях, эксплуатируемых МБОУ СОШ № 33, расположенных по адресу(ам): г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 26, ул. Терещенко, д. 37, юридическое лицо МБОУ СОШ № 33 нарушило:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ № 123-ФЗ), Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 486.1311500.2020), ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» (далее - ГОСТ Р 12.2.143-2009)

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены) а именно:

#### Общие нарушения:

1. На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Основание: п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ).
2. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не соответствует требованиям. Основание: п. 17 «б», 42, 43, 48, 50, 52, 54, 95, 124 ППР в РФ.



3. В графической части планов эвакуации не указаны места размещения самих планов эвакуации. Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ), п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».
4. Не на всех дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания. Основание: п. 24 ППР в РФ.
5. Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. Основание: п. 35 «в» ППР в РФ.
6. Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения первичных средств пожаротушения. Основание: п. 36 ППР в РФ.
7. Не обеспечено расположение огнетушителей на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Основание: п. 409 ППР в РФ.

г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 26

8. Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Основание: п. 13 ППР в РФ.
9. Техническая документация на строительные материалы, примененные для отделки стен в кабинете 29 на 3-ем этаже не содержит информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к ФЗ № 123-ФЗ, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Основание: ч. 3 ст. 134 ФЗ № 123-ФЗ.
10. Допущено использование подвального этажа для хранения различных предметов. Основание: 16 «б» ППР в РФ.

г. Тверь, Терещенко, д. 37

11. Подсобные помещения групп не оборудованы системой пожарной сигнализации. Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ), табл. 1, табл. 3 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.
12. Не произведена своевременная уборка сухой растительности на прилегающей территории. Основание: п. 65, 67 ППР в РФ.
13. Класс пожарной опасности строительных материалов, примененных для отделки стен входной группы (КМ3) не соответствует требуемому (КМ1). Основание: ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 27, табл. 28 ФЗ № 123-ФЗ.
14. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Основание: п. 54 ППР в РФ.

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 20.4).

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны МБОУ СОШ № 33. На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

#### Необходимо:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности в помещениях, эксплуатируемых МБОУ СОШ № 33, организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.  
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)




2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель главного государственного инспектора  
г. Твери по пожарному надзору –  
врио заместителя начальника ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Тверской области  
майор внутренней службы А.С. Храбров

  
(подпись лица, вынесшего постановление)

Получил(а) 27.05.2021 \_\_\_\_\_ / Мугатгина Светлана Олеговна /





**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы по городу Твери**

170033, г. Тверь, б-р. Цанова, д. 2

тел. (4822) 66-68-04

E-mail: ond-tver@mail.ru

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа  
№ 33

ул. Ипподромная улица, д. 26, г. Тверь,  
170033

27.05.2021 № 540/4-7-40

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 118**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

27.05.2021

г. Тверь

(город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору – старший инспектор ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области старший лейтенант внутренней службы Пушкарёв Дмитрий Вадимович рассмотрев постановление № 174 о наложении административного взыскания за нарушение требований пожарной безопасности от 27.05.2021 и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на должностное лицо - директора МБОУ СОШ № 33 Мугаттину Светлану Олеговну установил:

27.05.2021 в 12.00 на территории и в помещениях, эксплуатируемых МБОУ СОШ № 33, расположенных по адресу(ам): г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 26, ул. Терещенко, д. 37, должностное лицо - Директор МБОУ СОШ № 33 Мугаттина Светлана Олеговна нарушило: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ № 123-ФЗ), Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 486.1311500.2020), ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» (далее - ГОСТ Р 12.2.143-2009)

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)  
а именно:

**Общие нарушения:**

1. На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Основание: п. 30 ППР в РФ.
2. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не соответствует требованиям. Основание: п. 17 «б», 42, 43, 48, 50, 52, 54, 95, 124 ППР в РФ.



3. В графической части планов эвакуации не указаны места размещения самих планов эвакуации. Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ, п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009.
4. Не на всех дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания. Основание: п. 24 ППР в РФ.
5. Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. Основание: п. 35 «в» ППР в РФ.
6. Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения первичных средств пожаротушения. Основание: п. 36 ППР в РФ.
7. Не обеспечено расположение огнетушителей на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Основание: п. 409 ППР в РФ.

г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 26

8. Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Основание: п. 13 ППР в РФ.
9. Техническая документация на строительные материалы, примененные для отделки стен в кабинете 29 на 3-ем этаже не содержит информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к ФЗ № 123-ФЗ, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Основание: ч. 3 ст. 134 ФЗ № 123-ФЗ.
10. Допущено использование подвального этажа для хранения различных предметов. Основание: 16 «б» ППР в РФ.

г. Тверь, Терещенко, д. 37

11. Подсобные помещения групп не оборудованы системой пожарной сигнализации. Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ, табл. 1, табл. 3 СП 486.1311500.2020.
12. Не произведена своевременная уборка сухой растительности на прилегающей территории. Основание: п. 65, 67 ППР в РФ.
13. Класс пожарной опасности строительных материалов, примененных для отделки стен входной группы (КМ3) не соответствует требуемому (КМ1). Основание: ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 27, табл. 28 ФЗ № 123-ФЗ.
14. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Основание: п. 54 ППР в РФ.

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях ч. 1 ст. 20.4.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны МБОУ СОШ № 33. На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

#### ТРЕБУЮ:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности на территории и в помещениях, эксплуатируемых МБОУ СОШ № 33, организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.


Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.


В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в



соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору –  
старший инспектор ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Тверской области  
ст. лейтенант внутренней службы Д.В. Пушкарёв

  
\_\_\_\_\_  
(подпись лица, вынесшего представление)

Копия получена:  \_\_\_\_\_



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

170034, г. Тверь, улица Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, kancelariya69@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери

(наименование органа государственного пожарного надзора)

170033, г. Тверь, бульвар Цанова, д. 2 тел. (4822) 66-68-01/ факс (4822)66-68-01, E-mail: ond-tver@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 128 / 1 / 86

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 33 (МБОУ СОШ № 33),

Директору МБОУ СОШ № 33 Мугаттиной Светлане Олеговне,

Заместителю директора по АХЧ МБОУ СОШ № 33 Хальметову Николаю Анатольевичу

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору И.Н. Машкова

от "18" 05 2021 года № 128, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "26" 05 2021 г. по 12 ч 00 мин. "27" 05 2021 г.

проведена проверка помещений и территории МБОУ СОШ № 33 по адресу(ам): г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 26, ул. Терещенко, д. 37 комиссией в составе:

- Пушкарев Дмитрий Вадимович, государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору, старший инспектор ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ СОШ № 33 Мугаттиной Светланой Олеговной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общие нарушения:				
1.	Вид нарушения: На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ)	27.03.2022 включительно	



	<p>Мероприятия по устранению: На объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>			
2.	<p>Вид нарушения: Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не соответствует требованиям.</p> <p>Мероприятия по устранению: Обеспечить соответствие журнала эксплуатации систем противопожарной защиты требованиям.</p>	п. 17 «б», 42, 43, 48, 50, 52, 54, 95, 124 ППР в РФ	27.03.2022 включительно	
3.	<p>Вид нарушения: В графической части планов эвакуации не указаны места размещения самих планов эвакуации.</p> <p>Мероприятия по устранению: В графической части планов эвакуации указать места размещения самих планов эвакуации.</p>	ч. 3 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ), п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	27.03.2022 включительно	
4.	<p>Вид нарушения: Не на всех дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания.</p> <p>Мероприятия по устранению: На всех дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов обеспечить наличие приспособлений для самозакрывания.</p>	п. 24 ППР в РФ	27.03.2022 включительно	
5.	<p>Вид нарушения: Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.</p> <p>Мероприятия по устранению: Не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.</p>	п. 35 «в» ППР в РФ	27.03.2022 включительно	
6.	<p>Вид нарушения: Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения первичных средств пожаротушения.</p> <p>Мероприятия по устранению: Обеспечить наличие знаков пожарной</p>	п. 36 ППР в РФ	27.03.2022 включительно	



	безопасности, обозначающих места размещения первичных средств пожаротушения.			
7.	<p>Вид нарушения: Не обеспечено расположение огнетушителей на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.</p> <p>Мероприятия по устранению: Обеспечить расположение огнетушителей на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.</p>	п. 409 ППР в РФ	27.03.2022 включительно	
г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 26				
8.	<p>Вид нарушения: Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.</p> <p>Мероприятия по устранению: Осуществлять проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.</p>	п. 13 ППР в РФ	27.03.2022 включительно	
9.	<p>Вид нарушения: Техническая документация на строительные материалы, примененные для отделки стен в кабинете 29 на 3-ем этаже не содержит информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к ФЗ № 123-ФЗ, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.</p> <p>Мероприятия по устранению: Обеспечить наличие информации о показателях пожарной опасности, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними в технической документации на строительные материалы, примененные для отделки стен в кабинете 29 на 3-ем этаже.</p>	ч. 3 ст. 134 ФЗ № 123-ФЗ	27.03.2022 включительно	
10.	<p>Вид нарушения: Допущено использование подвального этажа для хранения различных предметов.</p>	16 «б» ППР в РФ	27.03.2022 включительно	



	<p>Мероприятия по устранению: Не допускать использование подвального этажа для хранения различных предметов.</p>			
11.	<p>Вид нарушения: Подсобные помещения групп не оборудованы системой пожарной сигнализации.</p> <p>Мероприятия по устранению: Подсобные помещения групп оборудовать системой пожарной сигнализации.</p>	<p>ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ, табл. 1, табл. 3 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.</p>	<p>27.03.2022 включительно</p>	
12.	<p>Вид нарушения: Не произведена своевременная уборка сухой растительности на прилегающей территории.</p> <p>Мероприятия по устранению: Производить своевременную уборку сухой растительности на прилегающей территории.</p>	<p>п. 65, 67 ППР в РФ</p>	<p>27.03.2022 включительно</p>	
13.	<p>Вид нарушения: Класс пожарной опасности строительных материалов, примененных для отделки стен входной группы (КМ3) не соответствует требуемому (КМ1).</p> <p>Мероприятия по устранению: Обеспечить соответствие класса пожарной опасности строительных материалов, примененных для отделки стен входной группы требуемому (КМ1).</p>	<p>ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 27, табл. 28 ФЗ № 123-ФЗ</p>	<p>27.03.2022 включительно</p>	
14.	<p>Вид нарушения: На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>Мероприятия по устранению: Обеспечить наличие на объекте защиты технической документация на системы противопожарной защиты и результатов пусконаладочных испытаний указанных систем.</p>	<p>п. 54 ППР в РФ</p>	<p>27.03.2022 включительно</p>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;




руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Твери Д.В. Пушкарёв  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

“ 27 ” 05 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)  
“ 27 ” 05 20 21 г.

Директор МБОУ СОШ № 33  
Мугатина Светлана Олеговна  
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)  
“ 27 ” 05 20 21 г.

Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ № 33  
Хальметов Николай Анатольевич  
(должность, фамилия, инициалы)