



30.03.2022, КНМ № 69220061000200825809

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Тверской области**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери**

170033, г. Тверь, бульвар Цанова, д. 2 тел. (4822) 66-68-04, E-mail: ond\_tver@69.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 49/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЕЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 25 (далее – МОУ СОШ № 25)  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору  
№ 49 от «30» марта 2022 года  
в период с «11» апреля 2022 г. по «13» апреля 2022 г.

инспектором ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области младшим лейтенантом внутренней службы Самуйловой Анной Сергеевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие, на основании пункта 2 части 1 статьи 57  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации», в связи с утверждённым ежегодным планом  
проведения плановых проверок на 2021 год, план размещён на сайтах: 69.mchs.gov.ru,  
erp.genproc.gov.ru (ЕРКНМ № 69220061000200825809)

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

директор МОУ СОШ № 25 Колесникова Наталья Юрьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты помещение спортзала не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ), прил. А таб. А3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования (далее – СП 5.13130.2009), (в настоящее время табл. 3 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности) (далее - СП 486.1311500.2020).	13.04.2023 включительно	
2.	На объекте защиты помещение спортзала не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).	Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6, ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защит. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования	13.04.2023 включительно	

		пожарной безопасности (далее – СП 3.13130.2009).		
3.	На объекте защиты допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (медицинский каб., коридор у каб. Завучей, каб. № 5, каб. № 7, каб. № 11, каб. № 12, коридор 2 эт. у лестницы).	Основание: п. 35 «в» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении постановлением Правительства Российской Федерации» (далее – ППР в РФ)	13.04.2023	включительно
4.	На объекте защиты на дверях, ведущих на лестничные клетки не обеспечено устройство для самозакрывания дверей.	Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути (далее – СП 1.13130.2009).	13.04.2023	включительно
5.	На объекте защиты в правом крыле площадки 2-го этажа отсутствует дверь, предусмотренная проектной документацией.	Основание: п. 16 «д» ППР в РФ.	13.04.2023	включительно
6.	На объекте защиты в чердачном помещении допускается складирование горючих материалов и мусора.	Основание: п. 16 «б» ППР в РФ.	13.04.2023	включительно
7.	На объекте защиты пожарные краны не пронумерованы и не опечатаны	Основание: ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 69-ФЗ); ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п. 5.12, п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009.	13.04.2023	включительно

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МОУ СОШ № 25 Колесникова Н.Ю.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по г. Твери ГУ МЧС России по Тверской области младший лейтенант внутренней службы Самуйлова А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)