

Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа № 14
170002, г. Тверь, ул. 1-я Суворова, д. 19
Тел./факс 8(4822)32-01-63
sosh14@school.tver.ru

« 12 » 04 2022г. № 117/3
на № _____ « _____ » _____ 2022г.

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
г. Тверь, Центральное
управление Ростехнадзора,
пр-т Победы, д. 27



Ответ на представление в отношении юридического лица, об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения от 11.03.2022г.

В ответ на Ваше Представление от 11 марта 2022 года сообщаем о мерах принятых по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения:

1. Назначены ответственные лица за выполнение устранений причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.
2. Разработан план мероприятий в МОУ СОШ № 14 по устранению нарушений, отраженных в акте проверки от 28 февраля 2022 г. №8.3-0038пл-А/0015-2022 :

№ п/п	Нарушения	Мероприятия, проводимые по устранению нарушений
1.	Отсутствует в организации организационно-распорядительный документ о виде оперативного обслуживания электроустановок.	Данное нарушение устранено.
2.	Отсутствуют списки работников -которым даны права наблюдающего, членов бригады.	Данное нарушение устранено.
3.	Не отражены на схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации	Данное нарушение устранено.
4.	Не соответствует основная схема электроустановки фактической эксплуатационной в электрощитовой здания начальной школы (отсутствует вводной рубильник освещения)	Данное нарушение устранено.
5.	Не проверено соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года с отметкой на о проверке	Данное нарушение устранено.
6.	Не определены конкретные сроки и объем выполнения испытаний и измерений электрооборудования электроустановок графиком планово- предупредительных ремонтов	Данное нарушение устранено.
7.	Не обеспечено проведение испытаний оборудования, а именно не проведено проверка срабатывания защиты электроустановок классов информатики, №1, №3, №9	Находится в работе.
8.	Не обеспечено проведение испытаний оборудования, а именно не проведено проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки, а именно электроустановок классов информатики, №1, №3, №9	Находится в работе.

9.	Не проводятся испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей не реже одного раза в три года электроустановок классов информатики, №1, №3, №9	Находится в работе.
10.	Не проведены периодические испытания и измерения заземляющих устройств не реже одного раза в 3 года	Находится в работе.
11.	Не указан в перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации порядок учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	Находится в работе.
12.	Отсутствует, утвержденный руководителем перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности	Находится в работе.
13.	Не обеспечено при разработке инструкций по охране труда для электротехнического (электротехнологического) персонала, содержащих положения, реализация которых обеспечивает безопасность работников, выполнение следующих требований: в инструкции по охране труда для работников обслуживающих электроустановки не изложены требования охраны труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	Находится в работе.
14.	Не выполнены требования по нанесению надписей, указывающих диспетчерское наименование на дверях панелей распределительных щитов в пищеблоке, компьютерный класс, класс №3, №9.	Данное нарушение устранено.
15.	Не выполнены требования по нанесению надписей, указывающих назначение диспетчерское наименование на новом рубильнике в электрощитовой здания начальной школы	Данное нарушение устранено.
16.	Отсутствуют на дверях щитов РУ (пищеблок, компьютерный класс) предупреждающие знаки, установленного образца	Данное нарушение устранено.
17.	Не присвоен инвентарный номер находящимся в эксплуатации средствам защиты и не указаны места их хранения в перечне.	Данное нарушение устранено.
18.	Не укомплектованы распределительные устройства напряжением до 1000 В средствами защиты : указателями напряжения.	Данное нарушение устранено.
19.	Не обеспечено отличие знаками или окраской светильников аварийного освещения от светильников рабочего освещения	Данное нарушение устранено.
20.	Не проводится проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения -2 раза в год	Находится в работе.
21.	Порядком хранения и выдачи ключей от 25.12.2020 № 36/5 не определено хранение и выдача запасного комплекта ключей	Данное нарушение устранено.
22.	Не обеспечено присоединение заземляющих проводников к главному заземляющему зажиму, болтовым соединением с корпусом: отсутствует нулевой защитный проводник, для подключения бытового	Данное нарушение устранено.

	холодильника (кабинет №9 кулинария)	
23.	Отсутствует возможность легкого доспуа к коммутационным аппаратам ШС-1 в лаборатории класса №1	Данное нарушение устранено.
24.	Станочное оборудование: проводники не защищены от механических повреждений, не закрыта соединительная коробка	Данное нарушение устранено.
25.	Кабинет №3: отсутствуют для присоединения переносных электроприемников (бытовых швейных машин) к питающей сети стационарные штепсельные розетки (конструкция розеток не соответствует вилке штепсельного соединения)	Находится в работе.
26.	Не выполнены требования по нанесению надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на внутренней части панелей распределительных щитов ЩС8, ЩС12 в электрощитовой (надписи не соответствуют назначению фактическим присоединениям)	Находится в работе.
27.	Не предусмотрены отдельные зажимы или шины для присоединения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников в ШС8	Находится в работе.
28.	Не предусмотрены отдельные зажимы или шины для присоединения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников в ШС12	Находится в работе.

3. Произведена оплата штрафа (копия платежного поручения прилагается).

Директор МОУ СОШ №14



Н.Б. Шикунова

Н.Б. Шикунова