



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Твери

б-р Цанова, д. 2, г. Тверь, 170033

тел. (4822) 66-68-04

E-mail: ond_tver@69.mchs.gov.ru

Муниципальному
общеобразовательному учреждению
средней общеобразовательной школе
№ 29

пер. Никитина, д. 12

г. Тверь, 170042

30.05.2022 № 412/4-7-40

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 36

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

30.05.2022

г. Тверь

(город, село, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору, заместитель начальника ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области майор внутренней службы Кудряшова Светлана Юрьевна, рассмотрев постановление № 70 о назначении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности от 30.05.2022 и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на юридическое лицо – Муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 29 (далее – МОУ СОШ № 29), установил:

27.05.2022 не позднее 16:00 на территории и в помещениях, эксплуатируемых МОУ СОШ № 29 расположенных по адресу: 170042, Тверская область, г. Тверь, пер. Никитина, д.12 юридическое лицо – МОУ СОШ № 29, нарушило:

Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ).

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены) а именно:

1. Допускается размещение (складирование) в электрощитовых легковоспламеняющиеся вещества (1 этаж, помещение электрощитовой). Основание: п. 35 а ППР в РФ;

2. Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров холлов и тамбуров в открытом положении. Основание: п. 27 г ППР в РФ;

Нарушения допущены юридическим лицом – МОУ СШ № 29, чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны МОУ СОШ № 29.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 КоАП РФ,

НЕОБХОДИМО:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности на территории и в помещениях, эксплуатируемых МОУ СОШ № 29 организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору,

заместитель начальника ОНД и ПР по г. Твери

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области

майор внутренней службы Кудряшова Светлана Юрьевна



(подпись лица, вынесшего представление)

Копия получена: 30.05.2022 Директор МОУ СОШ № 29 Нестерова Ольга Анатольевна 