



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 02/249-п г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17 « 23 » мая 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом отдела санитарного надзора  
Герасимовым Егором Алексеевичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 21", 170003, Тверская область, город Тверь, Петербургское ш., д. 42.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

были выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Дефекты пола в кабинете 26, коридоре 1 этажа – **нарушение п. 2.5.2.**
2. В некоторых кабинетах подоконники на окнах имеют дефекты – **нарушение п. 2.5.1.**
3. В кабинете 3 (стены и потолок), 2 (потолок), 21 (стены), 26 (стены), 29 (стены) имеют дефекты отделки – **нарушение п. 2.5.3.**
4. Во многих кабинетах отсутствует ограждение отопительных приборов – **нарушение п. 2.7.5.**
5. В кабинетах имеются дефекты мебели: кабинет 4 (парты), 3 (парты), 2 (парты), 22 (парты), 21 (стулья), 26 (парты и стулья), 29 (парты и стулья), 32 (парты) – **нарушение п. 2.4.3.**
6. В кабинете 3 лампы искусственного освещения имеют разный спектр светового излучения – **нарушение п. 2.8.5.**
7. В кабинетах 5,4,2,1,22,21,28 не все лампы искусственного освещения исправны – **нарушение п. 2.8.9.**

8. В кабинетах 7, 5, 3,1,22,21,26,28 интерактивные доски установлены не по центру фронтальной стены – **нарушение п. 2.4.4.**

9. В МОУ СОШ № 21 не осуществляется производственный контроль (программа производственного контроля не представлена) – **нарушение п. 1.8.**

10. В спортивном зале на осветительных приборах отсутствует защитная конструкция – **нарушение п. 2.8.6.**

---

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01 сентября 2023 г.:**

1. Устранить дефекты пола в кабинете 26, коридоре 1 этажа.
2. Устранить дефекты подоконников на окнах.
3. В кабинете 3 (стены и потолок), 2 (потолок), 21 (стены), 26 (стены), 29 (стены) устранить дефекты отделки.
4. Установить ограждение отопительных приборов.
5. Устранить дефекты мебели в кабинете 4 (парты), 3 (парты), 2 (парты), 22 (парты), 21 (стулья), 26 (парты и стулья), 29 (парты и стулья), 32 (парты).
6. Установить лампы с одинаковым спектром светоизлучения в кабинете 3.
7. В кабинетах 5,4,2,1,22,21,28 починить лампы искусственного освещения.
8. В кабинетах 7, 5, 3,1,22,21,26,28 установить интерактивные доски по центру фронтальной стены.
9. Осуществлять производственный контроль (утвердить программу производственного контроля).
10. Установить на осветительных приборах в спортивном зале защитную конструкцию.

---

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 21", ИНН 6902025149, ОГРН 1026900561973, 170003, Тверская область, город Тверь, Петербургское ш., д. 42.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17, тел./факс 342211/356185 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**




Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт ОСН

(должность лица, составившего  
предписание)


  
(подпись)

Герасимов Е.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 23 » 05 2023 г.

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: вручено лично

Заместителю директора по АХЧ Солдатенко Л.А. (доверенность от 23.05.2023 № 04)