



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 02/192-п г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17 « 27 » апреля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Поповой Полиной Андреевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29, ИНН 6902025188, ОГРН 1026900562545, 170042,
Тверская область, город Тверь, пер. Никитина, д.12

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Остекление части окон на лестничном проеме (справа от гл. входа), коридорах 2 и 3 этажа выполнено из не цельного стекла, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.
2. В кабинетах №№ 15,17,18,19,29,44 отопительные приборы не имеют ограждающих конструкций, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.
3. Стена в кабинете № 45 имеет дефекты покрытия, что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
4. В кабинетах №№ 38,17,18,19 лампы имеют разный спектр светоизлучения, что не соответствует п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.09.2023:

1. Заменить остекление окон из цельного стекла на лестничном проеме (справа от гл. входа), коридорах 2 и 3 этажа;
2. Обеспечить наличие ограждающих конструкций на отопительных приборах в учреждении;
3. Устранить дефекты стен в кабинете № 45;
4. Обеспечить наличие ламп одинакового спектра светоизлучения в кабинетах №№ 38,17,18,19;
- ..

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
МОУ СОШ № 29

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тверской области, по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, д 17 тел./факс 342211/356185 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-
эксперт ОСН.


(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Попова П.А

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » 04 2023 г.  М.В. Макарева
(подпись) (инициалы и фамилия)