



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Тверской области

**Прокуратура  
Пролетарского района  
г. Твери**

ул. Дм. Донского, д. 35а, г. Тверь, 170006

27 03.2024 № 46-2024

Директору МОУ СОШ №2

Петрушенко Е.Е.

ул. Карбышева, д. 1, г. Тверь,  
170043

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**Об устранении нарушений федерального  
законодательства**

Прокуратурой Пролетарского района г. Твери в марте 2024 года проведена проверка соблюдения федерального законодательства, в том числе в сфере пожарной безопасности в деятельности МОУ СОШ №2, в ходе проведения которой установлено следующее.

В соответствии со статьями 20, 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жизнь, на охрану здоровья.

Согласно статье 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР РФ), содержащие требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п. 54 ППР РФ руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Согласно ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

Проведенной проверкой 22.03.2024 с привлечением специалиста ОНД и ПР по г. Тверь ГУ МЧС по Тверской области проведено обследование помещений, эксплуатируемых МОУ СОШ №2.

В результате обследования выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем(поставщиком).

2. На объекте защиты отсутствует техническая документация (рабочая документация, проектная документация) на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

3. Прибор приемно-контрольный пожарной сигнализации установлен не в помещении дежурного персонала.

4. На объекте защиты система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (шлейф № 16, № 17, № 20).

Допущенные нарушения законодательства стали возможными в результате низкой исполнительской дисциплины должностных МОУ СОШ №2, а также ненадлежащего контроля за деятельностью подчиненных сотрудников со стороны руководства.

В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания.

В соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель в случае установления факта нарушения закона органами и должностными лицами вносит представление об устранении нарушений закона. Представление вносится в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Пролетарского района города Твери, принять конкретные меры, направленные на устранение выявленных нарушений законодательства, их причин и условий, им способствующих.

2. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно письменно уведомить прокуратуру Пролетарского района города Твери.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах необходимо в письменной форме в 30-дневный срок сообщить прокурору Пролетарского района города Твери с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных недостатков.

Прокурор района  
советник юстиции



О.Н. Рузаев